

**Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 1»  
(МБОУ СОШ № 1)**

ул. Пушкина, 18  
г. Междуреченск, Кемеровская обл.,  
652888  
school1mk@yandex.ru

тел.: (38475) 3-92-74  
факс: (38475) 3-96-92  
e-mail:

Исх: 106/2  
от 10.04.2017

Начальнику территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Кемеровской области  
в городе Междуреченске, городе Мыски и  
Междуреченском районе  
Л.Ю. Кандровой  
директора МБОУ СОШ №1  
Моисеевой Н.В.

**Отчет**

об устранении причин и условий, способствующих совершению административного  
правонарушения  
согласно Представлению №47 от 09.03.2017г.

Нарушение санитарных норм и правил	Принятые меры	Ответственные
1. Уровень искусственного освещения помещений школы ( кабинет информатики № 321, кабинет информатики № 101, кабинеты № 302, 303, 306, 203, 103 ) ниже гигиенического норматива. Замена перегоревших ламп проводится несвоевременно.	1. Во всех учебных и учебно – вспомогательных помещениях по состоянию на 1.04.2017г. проведена замена перегоревших ламп искусственного освещения. 2. Проверка состояния ламп искусственного освещения поставлена на индивидуальный контроль зам.	Моисеева Н.В., директор Окунев М.М., зам. директора по АХЧ Скобелев С.Ф., зам. директора по УВР Макарова Н.В., зам. директора по БЖ

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Кемеровской области  
в городе Междуреченске, городе  
Мыски и Междуреченском районе  
Вх. № \_\_\_\_\_ от « 11 » апр 2017 г.

2. В кабинете  
домоводства девочек не  
оборудован подсвет  
классной доски.

3. Уровни шума  
создаваемые  
персональными  
электронно  
вычислительными  
машинами в кабинете №  
321 и №101 превышают  
гигиенический  
норматив.

4. В учреждении  
осуществляется допуск  
до работы лиц без  
профессиональной  
гигиенической  
подготовки и  
аттестации.

директора по АХЧ  
Окунева М.М.

3. Оборудование  
подсвета классной  
доски в кабинете  
домоводства будет  
произведено в 1  
полугодии 2017 –  
2018 учебного года  
во время текущего  
ремонта классных  
кабинетов.
4. В течение марта –  
апреля 2017 года  
будет произведена  
техническая ревизия  
состояния  
персональных  
электронно –  
вычислительных  
машин. По итогам  
ревизии составлен  
План технического  
переоснащения  
МБОУ СОШ №1.
5. Лицам,  
допустившим  
нарушение данного  
требования  
законодательства  
РФ, предъявлено в  
месячный срок  
пройти  
профессиональную  
гигиеническую  
подготовку и  
аттестацию. Срок  
исполнения – 15  
.04.2017г.

Директор



Моисеева Н.В.