


**Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 1»  
(МБОУ СОШ № 1)**

ул. Пушкина, 18  
г. Междуреченск, Кемеровская обл.,  
652888

тел.: (38475) 3-92-74  
факс: (38475) 3-96-92  
e-mail: school1m@rambler.ru

Исх. От 10.06.2014г. № *239*

Главному государственному санитарному врачу  
в городе Междуреченске, городе Мыски и  
Междуреченском районе Кемеровской области  
Щепинову К.П.,  
директора МБОУ СОШ №1  
Моисеевой Н.В.



**Отчет**

о промежуточных результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки, проведенной в соответствии с приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области от 24 марта 2014г. №660-14 (Предписания №196 от 28.04.2014г.)

№п/п	Выявленные нарушения согласно предписанию	Выявленные меры по устранению выявленных нарушений
№ п соответствует № пункта Предписания	СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность	
П.13	В процедурном кабинете поверхность стен с дефектами, в трещинах, разрушена отделка: покрытие шпаклевкой и вододисперсионной краской (отшелушивается и опадает), негодна для влажной уборки и обработки моющими и дезинфицирующими средствами, что не соответствует требованиям главы 1п.4п.п.4.2.	Поверхность стен в процедурном кабинете выровнена, трещины устранены, заново покрашены вододисперсионной акриловой краской.
П.14	На полу старый линолеум с механическими повреждениями, плинтус отстает от пола и стен. Покрытие пола не плотно	Старый линолеум заменен на новый. Плинтуса заменены на новые. Края линолеума в процедурном кабинете подведены под плинтус.

	прилегает к основанию. Края линолеума в процедурном кабинете не подведены под плинтус, что не соответствует требованиям главы 1 п.4 п.4.3.	В местах, где из-за неровности поверхности стен плинтус отстает от стены, дырки запенены и заштукатурены.
П.15, 16	Медицинский персонал не обеспечен эффективными средствами для мытья и обеззараживания рук, отсутствуют полотенца, нарушение требований главы 1 п.12.3. В медицинских кабинетах отсутствуют автономные резервные водонагреватели, нарушение требований главы 1 п.п.5.4.	В процедурном кабинете установлены: Диспенсеры с дозаторами – 2 Автономный резервный водонагреватель – 1 Полотенцедержатель на кронштейнах для бумажных полотенец – 1.  В медицинском кабинете установлены: Диспенсер с дозатором – 1 Автономный резервный водонагреватель – 1 Полотенцедержатель на кронштейнах для бумажных полотенец - 1.

Директор МБОУ СОШ №1



Моисеева Н.В.